

Wyłącznik nadprądowy (MCB)

Typ HN-B25/3  
Catalog No. 194883



Program dostaw

|                                                    |                 |    |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------|
| Funkcja podstawowa                                 |                 |    | wyłącznik ochronny                                           |
| Bieguny                                            |                 |    | 3-biegunowe                                                  |
| Rodzaj wyzwolenia                                  |                 |    | B                                                            |
| Aplikacja                                          |                 |    | xPole Home - Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych  |
| Aplikacja                                          |                 |    | Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych |
| Prąd znamionowy                                    | I <sub>n</sub>  | A  | 25                                                           |
| Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 | I <sub>cn</sub> | kA | 6                                                            |
| Asortyment                                         |                 |    | HN                                                           |

Dane Techniczne elektryczny

|                                                    |                 |    |   |
|----------------------------------------------------|-----------------|----|---|
| Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 | I <sub>cn</sub> | kA | 6 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----|---|

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |                  |    |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji              |                  |    |                                                                                                                                               |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                       | I <sub>n</sub>   | A  | 25                                                                                                                                            |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                       | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                                                                                             |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu       | P <sub>vid</sub> | W  | 9.4                                                                                                                                           |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                        | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                                                                                             |
| Zdolność oddawania straty mocy                                     | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                                                                                             |
| Robocza temperatura otoczenia min.                                 |                  | °C | -25                                                                                                                                           |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                                |                  | °C | 75                                                                                                                                            |
|                                                                    |                  |    | liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%                                                                      |
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |                  |    |                                                                                                                                               |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |                  |    |                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.7 Napisy                                                      |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |                  |    |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego                 |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                                    |                  |    | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eaton dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                         |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                            |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |

|                             |  |                                                                                            |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.13 Działanie mechaniczne |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL). |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                        |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)                                                                                                                |  |          |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecI@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014]) |  |          |
| Głębokość wbudowania                                                                                                                                                                   |  | 44       |
| Charakterystyka wyzwalania                                                                                                                                                             |  | B        |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                                                                                                                            |  | 3        |
| Liczba biegunów chronionych                                                                                                                                                            |  | 3        |
| Prąd znamionowy                                                                                                                                                                        |  | 25       |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                                    |  | 230      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                                                                                                                                        |  | 440      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                                                                                                                          |  | 4        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V                                                                                                             |  | 6        |
| Rodzaj napięcia                                                                                                                                                                        |  | AC       |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V                                                                                                             |  | 6        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V                                                                                                          |  | 0        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V                                                                                                          |  | 0        |
| Zakres częstotliwości                                                                                                                                                                  |  | 50 - 60  |
| Klasa ograniczenia energii                                                                                                                                                             |  | 3        |
| Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                      |  | Tak      |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                                                                                                                                       |  | Nie      |
| Kategoria przepięcia                                                                                                                                                                   |  | 3        |
| Stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                               |  | 3        |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                                                                                                                                      |  | Tak      |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                                                                                                                                      |  | 3        |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                                                                                                   |  | IP20     |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                                                                                                                                |  | -25 - 75 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                                                                                                                          |  | 1 - 25   |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                                                                                                                         |  | 1 - 25   |
| Wykonanie przeciwwybuchowe                                                                                                                                                             |  | Nie      |